

Ydeevnedeklaration (DoP)



Scandi Supply a/s
Energivej 2
5492 Vissenbjerg
Tlf.: +45 7624 4800
mail@scandisupply.dk



Nr.: Nr.: 2531-CPR- CXO10418

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Varetypens unikke identifikationskode: | FireFree® F712 Brandfuge |
| 2. Tilsigtet anvendelse: | Den tilsigtede anvendelse af FireFree® F712 er at genetablere brandmodstandevnen i og mellem sprækker og fuger i faste vægge og skillevægge, samt sprækker og fuger i og mellem faste dækkonstruktioner. |
| 3. Fabrikant: | Scandi Supply a/s, Energivej 2, 5492 Vissenbjerg |
| 4. Bemyndiget repræsentant: | Ikke relevant |
| 5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: | AVCP-System: 1 |
| 6. a. Harmoniseret standard: | Ikke relevant |
| 6. b. Europæisk vurderingsdokument: | ETA-23/0807 dateret 2024/02/29 iht. EAD 350141-00-1106 |
| 7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner: | Se installationsvejledningen for klassifikation. |
| 8. Relevant teknisk dokumentation og eller specifik teknisk dokumentation: | Klassificeret i henhold til EN 13501-2 |

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU nr. 305/2011) på enansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Yderligere information om produktet er til rådighed på

Scandi Supplys hjemmeside:

www.scandisupply.dk

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Product Manager, Rune, Kvolsgaard

Vissenbjerg, Denmark, 15. feb. 2024

Rune Kvolsgaard

Certificate No.: 2531-CPR-CXO10418

DBI
CERTIFICATION

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
Issued by DBI Certification, notified body No. 2531.

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

FireFree F712 Brandfuge

Scope:
Fire Stopping and Sealing Product: Linear Joint and Gap Seals & Fire Stopping and Sealing Product: Penetration Seals

Placed on the market under the name or trade mark of:
Scandi Supply A/S
Energivej 2
5492 Vissenbjerg
Denmark

and produced in the manufacturing plant:
CPAS0029

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in the

ETA-23/0807 issued 2024/02/29 on the basis of EAD 350141-00-1106

under system 1 (or 1+) for the performance set out in the ETA are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

CONSTANCY OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT.

This certificate was first issued on 2024-03-14 and will remain valid as long as neither the ETA, the EAD, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Date of issue: 2024-03-14.

Lene Skovbjerg
Lene Skovbjerg
Responsible for evaluation

Mette Poulsen
Mette Poulsen
Responsible for certification decision

The certificate shall be reproduced in extenso
= extracts only with written permission from DBI Certification A/S

DBI Certification A/S
Jernholmen 12, 2850 Hvidovre
Tlf.: 36 34 90 90

E-mail: info@dbicertification.dk
www.dbicertification.dk

DANAK
PROF. Reg. Nr. 1021

Version 2022-10-10
Page 2 of 2

CE

No. 2531

Scandi Supply a/s

Energivej 2, 5492 Vissenbjerg

Danmark

24

2531-CPR-CXO10418

ETA-23/0807

EAD 350141-00-1106

Linear Joint & Gap Seals

“FireFree® F712 Brandfuge”

Se ETA-23/0807 for
relevante karakteristika